

TR
Termostato consenso caldaia
tarato a 50 °C, una volta in temperatura
ferma le pompe lato scambiatore caldaia.

Sonda per inserimento pompa
sovratemperatura tarata a
60 °C

Produzione acqua calda sanitaria
composta da 2 sistemi solari
Solahart mod 302 K.

Acqua calda ai servizi tarata 48 °C

Pompa sotto timer

Ricircolo

Dall'acquedotto

Dallo scambiatore caldaia

